




170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M1124

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD19.3/5W-CDL(立式多级消防泵组)电动机消防泵组

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2018M1124

共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD19.3/5W-CDL (立式多级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	/
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 04 月 28 日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品 (一)》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品 (一)》 型式试验全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期 2018 年 8 月 24 日		
备 注	该电动机消防泵组系列所选用的样机其型式试验报告编号为：Zb2018M1123、Zb2018M1124。		

批准:

审核:

编制:

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2018M1124

共 10 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

产品照片



产品名称: 电动机消防泵组

型号规格: XBD19.3/5W-CDL(立式多级消防泵组)

生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2018M1124

共10页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 电动机消防泵组
2. 型号规格: XBD19.3/5W-CDL (立式多级消防泵组)
3. 工况参数: 额定流量:5L/s; 额定压力:1.930MPa; 18个叶轮; 吸深:1m。
4. 泵轴额定转速: 2850r/min
5. 最大工作压力: $\leq 2.702\text{MPa}$
6. 最大允许进口压力: 0.40MPa
7. 150%额定流量下的出口压力: $\geq 1.254\text{MPa}$
8. 电动机功率: 22kW, 380V
9. 生产者和/或生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
10. 产品标准号: GB 6245-2006
11. 警告用语: 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。

二、产品特性描述

1. 电动机的型号规格: YX3-180M-2
2. 变速机构的型号规格 (适用时): /

三、产品关键件描述

1. 电动机的型号规格: /
(适用于潜水、深井消防泵组)
2. 电动机的生产企业: /
(适用于潜水、深井消防泵组)

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 04 页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	备注
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	≥ 5.00	5.04	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	1.930~2.026	1.942	
		工况 2	流 量 (L/s)	≥ 7.50	7.52	
			压 力 (MPa)	≥ 1.254	1.467	
		最大工作压力 (MPa)		≤ 2.702	2.083	
2	结构要求	泵的结构形式		泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。	合 格	
		紧固件、自锁装置		紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合 格	
		旋转方向		泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。	合 格	
		操纵机构、指示牌		操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合 格	
		压力表、阀门		应有压力表、真空压力表，表的精度应不低于 2.5 级，表前均需安装阀门，阀门的操纵应轻便可靠。阀门的工作压力应不低于泵的最大工作压力。	合 格	
		放水旋塞		泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内的余水。	合 格	

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 05 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	备注
2	结构要求	泵进、出口法兰	泵出口法兰的公称压力应能满足泵最大工作压力的要求，泵进口法兰的公称压力应不小于 1MPa。法兰的连接尺寸应符合 GB/T 9112—2000 及 GB/T 9124—2000 的规定。	合格	
		取压孔	泵的进、出口法兰上应设置取压孔，取压孔的直径应为 3~6mm 或等于管路直径的 1/10，两者取小值。取压孔的深度应不小于 2.5 倍的取压孔直径。	合格	
		进口承压	泵的进口应能承受 0.4MPa 的正压。	合格	
3	材料要求		1. 应采用至少为 2Cr13 的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料；或者轴使用碳钢材料，但在填料盒及泵体过流流道处须采用抗腐蚀性材料的轴套。 2. 叶轮、叶轮密封环、壳体密封环、套环、填料环、水封环、填料压盖、机械密封盖、填料轴套、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压盖螺母、轴套螺母、叶轮螺母和放水旋塞应采用抗腐蚀性材料制成。 3. 泵的轴向力平衡装置须采用抗腐蚀性材料制成。	合格	

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 06 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	备注
4	外观质量		1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合格	
5	标志		1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 80cm^2 ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足 6.4 的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
6	机械性能	密封试验	泵体及部件不应有渗漏、冒汗等缺陷。	合格	
		静水压强度试验	泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。	合格	

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 07 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
7	连续运转试验	泵进行连续运转试验，试验结果应满足下列的条件和规定： a) 泵的工作压力不应低于规定压力，流量应符合规定流量的要求。 b) 轴承座外表面温度不应超过 75℃，温升不应超过 35℃。 c) 轴封处应密封良好，无线状泄漏现象。对于填料密封允许调整。 原动机和功率输出装置应符合下列要求： a) 工作正常，无漏水、漏油现象； b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求； c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度； d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃； e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	
8	电动机消防泵组 其他要求	应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	
9	振动	泵的振动应符合 JB/T8097 的规定。	合格	

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 08 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
10	联轴器	1. 联轴器应能承受20次起动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应： a) 维持安装位置； b) 维持轴的完整性； c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。 2. 应有联轴器防护装置。 3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。 4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。	合格	
以下空白。				

检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2018M1124

产品型号：XBD19.3/5W-CDL

共 10 页 第 09 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	机组效率 (%)	备注
1	0.00	2.083	10.74	0.0	泵额定转速为 2850r/min
2	1.11	2.080	11.98	18.1	
3	1.76	2.081	13.51	25.3	
4	2.77	2.071	14.38	37.2	
5	3.09	2.066	14.78	40.4	
6	3.57	2.033	15.27	44.4	
7	3.80	2.025	15.56	46.3	
8	4.39	1.979	16.31	49.8	
9	5.04	1.942	17.16	53.4	
10	5.80	1.921	17.63	59.3	
11	6.20	1.848	18.24	58.9	
12	6.75	1.761	18.81	59.3	
13	7.52	1.467	19.24	53.9	

备注：吸深 1m。以下空白。

检验结果汇总表 性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
产品型号：XBD19.3/5W-CDL

No： Zb2018M1124
共 10 页 第 10 页

